



Déclaration de Conformité

No
E35/12101/07



Année d'entrée
en vigueur
07

Nous,

FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz, Pologne

déclarons que le produit mentionné ci-dessous est conforme à la Directive UE concernant les produits de bâtiment no 89/106/EEC et 93/68/EEC.

Description du produit:

Exutoire de fumée FSP avec raccords d'étanchéité destiné pour être utilisé dans le système de gravitation d'exutoires de fumée et de chaleur dans les bâtiments d'habitation et tertiaire.

Nom et adresse de l'unité de certification: FIRES, s.r.o., Unité de Certification no 1396, Osloboditel'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovaquie

Numéro de certification: 1396-CPD-0013 du 21.05.2007

Utilisation de la Norme harmonisée: **EN 12101-2:2003**

Caractéristiques techniques du produit:

RE 1000 (+10 000), SL 500, T (00), WL 1500, B 300,

Dimensions de la fenêtre	Surface active maximale d'exutoire A_a [m ²]
78x140 (07)	0,53
94x140 (09)	0,65
114x118 (10)	0,67
114x140 (11)	0,80
134x98 (12)	0,65

L'exutoire de fumée FSP a été soumis aux tests de conformité avec la norme EN 12101-2:2003

Annexe ZA par:

1. FIRES, s.r.o., 1396, Osloboditel'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovaquie

Tests élémentaires type (ITT) rapport no C1396/07/0010/5003/SC

2. IFT Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7 – 9, D-83026 Rosenheim

Rapport no 838 33931

Nowy Sącz, le 30.07.2007

FAKRO[®] PP Sp. z o.o. ⁻²⁻
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a
tel. 0-18 444-0-444 fax 444-0-333
NIP 734-28-87-530 Regon 492727063

Ewa Łukaszczyk-Hasiik
Kierownik Działu Certyfikacji
i Kontroli Jakości