

	Conformiteitsverklaring	No E35/12101/08		geldig vanaf het jaar 08
---	--------------------------------	--------------------	---	------------------------------------

Wij, **FAKRO PP Sp. z o.o.**
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz, Polen

Verklaren dat het hier onder vermelde product conform is aan de EU richtlijnen in verband met bouwmaterialen n° 89/106/EEC en 93/68/EEC.

Beschrijving van het product: **Rookafvoersysteem FSP met motor SP8-350 met dichtingen**
voor gebruik als rook- en warmteafvoersysteem in woonhuizen en tertiaire gebouwen.

Naam en adres van certificatiecentrum: FIRES, s.r.o., Certificatie-eenheid n° 1396,
Osloboditel'ov 282 059 35 Batizovce, Slowakije.

Nummer van certificaat: 1396-CPD-0013 van 21.05.2007

Gebruikte geharmoniseerde norm: **EN 12101-2:2003**

Technische eigenschappen van het product::

RE 1000 (+10 000), SL 500, T (00), WL 1500, B 300, E, F -dichtingen

Afmetingen van het venster	Maximale afvoeroppervlakte A _a [m ²]
78x140 (07)	0,53
94x140 (09)	0,65
114x118 (10)	0,67
114x140 (11)	0,80
134x98 (12)	0,65

De rookafvoer FSP is onderworpen aan de testen conform aan de norm EN 12101-2:2003 bijvoegsel FA door:

1. FIRES, s.r.o., 1396, Osloboditel'ov 282 059 35 Batizovce, Slowakije.
Initial type testing (ITT) rapport n° C1396/07/0010/5003/SC – 21.05.2007
2. IFT Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-str; 7-9, D-83026 Rosenheim.
Rapport n° 838 33931 – 06.07.2007
3. FIRES, s.r.o., 1396, Osloboditel'ov 282, 059 35 Batizovce, Slowakije – rapport nr FIRES-CR-111-08-AUPE - classificatie reactie op brand voor houten raamkozijn FSP dakvenster - 21.10.2008

Nowy Sącz, 03.11.2008

FAKRO[®] PP Sp. z o.o.⁻²⁻
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a
tel. 0-18 444-0-444 fax 444-0-333
NIP 734-28-87-530 Regon 492727063

Ewa Łukaszczyk-Haslik
Kierownik Działu Certyfikacji
i Kontroli Jakości

